

ELK-tüüpi elektrikilbi sektsioonide omavaheline ühendamine


1.Paigutada ühendatavad sektsioonid ühele joonele.
Lõdvendada voolulattide ühendusdetailide kinnituspoldid M10.
Eemaldada mutrid M6 lattide kandur-isolaatorite kinnituspoltidelt.



2. Nihutada sektsioonide korpused kokku.
Ühendada sektsioonide külgseinad omavahel poltühendustega M6 läbi vastavate külgseintes paiknevate avade.



3. Nihutada lattide ühendusdetailid ühenduskoha keskele ja pingutada poldid M10. Polte pingutada dünamomeetrilise võtme abil kasutades jõumomenti 35 - 45 Nm.
Paigaldada tagasi ja pingutada mutrid voolulattide kandur-isolaatorite kinnituspoltidele.



Elrato
ISO 9001 sertifitseeritud ettevõte
Maleva 20 Tallinn 11711 tel. 666 40 50 fax.666 40 60

Töö nimi: ELK kilbi sektsioonide ühendamine		Koostas:	A.Sõnajalg
		Kontrollis:	
Tellija: Elrato AS		Kuupäev:	17.12.2009
Kood:		Staadium:	
Fail: ELK sektsioonide ühendamine.dft		Leht:	1 / 1