

Aparaadikooste: (tähis, tüüp, numer)		Ülevaatus ja kontroll: (kuupäev, teostaja)	
Toiming	Intervall	Märke	Kommentaariid
<b>Dokumentatsiooni kontroll ja väline ülevaatus:</b>			
Markeeringu, elektriuhu siltide ja vajadusel täiendavate hoiatussiltide olemasolu	≤ 1 a		
Korpuse, kaabli läbiviikude, ventileerimise, uste, sh lukustuse ja tihendite ning puutekatete olukord	≤ 1 a		
Käepidemete ja juhtnuppude kompleksus ja markeeringute olemasolu	≤ 1 a		
Keskkonna sobivus aparadikooste IP-ga (tolm, niiskus, ...)	≤ 1 a		
<b>Ülevaatuses tulenevad toimingud:</b>			
Markeeringu ja elektriuhu siltide korrastamine / taastamine			
Kaabli läbiviikude korrastamine, puutekatete taastamine, uste korrastamine, tihendite hooldamine ja korrastamine			
Käepidemete ja juhtnuppude korrastamine, markeeringute taastamine			
<b>Sisemine ülevaatus puutekatete eemaldamisega:</b>			
Termokaameraga kõigi komponentide, terminalide, liitmike pildistamine <sup>1)</sup>	käidukava		
Esmane visuaalne komponentide, terminalide, liitmike ülevaatus vigastuste ja/või ülekuumenemise kahjustuste tuvastamiseks <sup>2)</sup>	käidukava		
Kooste sisemine puhtus (tolm, niiskus, märdumine, ...)	käidukava		
Sisendsõlme visuaalne ülevaatus, sh kaabli(-te) ühenduste ja markeeringute kontroll, olemasolul sisemiste kinnituste olukord	käidukava		
Pingepeirikute visuaalne ülevaatus	käidukava		
Kaitselülitite visuaalne ülevaatus	käidukava		
Komponentidel faaside vahel isoleerivate eraldusplaatide olemasolu (vastavalt seadme kirjeldusele)	≤ 1 a		
Muude komponentide (juhtnupud, releed, kontaktorid, kontrollid, ...) ülevaatus	käidukava		
Kaitseseadmete sätete vastavuse kontroll dokumentatsioonile	≤ 1 a		
Skeemide vastavuse kontroll tegelikule skeemile	≤ 1 a		
Komponentide ja kaablite markeeringute olemasolu ja vastavuse kontroll	≤ 1 a		
Kaitse- ja potentsiaaliühtlustusjuhtide ühenduste, markeeringute olemasolu ja vastavuse kontroll	≤ 1 a		
Väljuvate kaablite ühenduste ja markeeringute kontroll, olemasolul sisemiste kinnituste olukord	käidukava		
Kaablid ja sisemine juhtmestus ei puutu vastu teravaid servi	≤ 1 a		
<b>Latisüsteemidega kilbid:</b>			
Õhkvahemike vahekaugus ≥ 8 mm			
Latikandurite ja isolatsioonikonstruktsioonide seisukord			

