








In = 4000 A; 3P või 4P (õhkkaitseülitit ACB; FIX või VANKRIL)
 Toide alt või ülevalt
 Standard mõõdud ilma katuse tuulutusega 2300x1000x800 (825)
 Sisemine eraldusmoodus kuni 4 B



 <small>ISO 9001 sertifitseeritud ettevõtte</small> Maleva 20 Tallinn 11711 tel. 666 40 50 fax. 666 40 60	Objekt:	Sisend 4000A	Nimetus:	/	
	Joonis: layout		Tellimus:	/	
	Tellijä: /		Koostas:	M. Agurauja	
	Kilbi tüüp: SECE 4000		Kuupäev:	05.09.12	
			Leht	1	Lehti

In = 2000 - 3200 A; 3P või 4P (õhkkaitsetüliti ACB; FIX või VANKRIL)
 Toide alt või ülevalt
 Standard mõõdud ilma katuse tuulutusetu 2300x650x800(uksega 825)
 Sisemine eraldusmoodus kuni 4 B




Elrato
 ISO 9001 sertifitseeritud ettevõtte
 Maleva 20 Tallinn 11711 tel. 666 40 50 fax. 666 40 60


Objekt: Sisend /Väljund 2000-3200A
 Joonis: layout
 Tellija: /
 Kilbi tüüp: SECE 4000



Nimetus: /
 Tellimus: /
 Koostas: M.Aguraiuja
 Kuupäev: 05.09.12
 Leht 2 / Lehti 13

In = 800-1600 A; 3P (õhkkaitseülitri ACB ; FIX või VANKRIL)
 Toide alt või ülevalt
 Standard mõõdud ilma katuse tuulutusega 2300x450x800(uksega 825)
 Sisemine eraldusmoodus kuni 4 B






In = 800-1600 A; 3P või 4P (Kompaktkaitselüüti MCCB ; FIX või VANKRIL)
 Toide alt või ülevalt
 Standard mõõdud ilma katuse tuulutusega 2300x450x800(uksega 825)
 Sisemine eraldusmoodus kuni 4 B







 <small>Maleva 20 Tallinn 11711 tel. 666 40 50 fax. 666 40 60</small>	 <small>ISO 9001 sertifitseeritud ettevõtte</small>	Objekt: Sisend/Väljund 800-1600A	Nimetus: /
		Joonis: layout	Tellimus: /
		Tellijaja: /	Koostas: M.Aguraiuja
		Kilbi tüüp: SECE 4000	Kuupäev: 05.09.12
			Leht 4 Lehti 13

In = 2000-3200 A; 3P või 4P (Õhklüliti ACB; FIX või VANKRIL)
 Standard mõõdud ilma katuse tuulutusega 2300x1100x800(uksega 825)
 Sisemine eraldusmoodus kuni 4 B






In = 800-1600 A; 3P või 4P (Kompaktlülitid MCCB või õhklülitid ACB; FIX või VANKRIL)
 Standard mõõdud ilma katuse tuulutusega 2300x900x800(uksega 825)
 Sisemine eraldusmoodus kuni 4 B






 **Elrato**
 ISO 9001 sertifitseeritud ettevõtte
 Maleva 20 Tallinn 11711 tel. 666 40 50 fax. 666 40 60

Objekt:	Sektioneeriv 800-1600A	Nimetus:	/
Joonis:	layout	Tellimus:	/
Tellijä:	/	Koostas:	M.Agurauja
Kilbi tüüp:	SECE 4000	Kuupäev:	05.09.12
		Leht	6
		Lehti	13

In = 1600-2500 A; 3P või 4P (Kompaktkaitseülitid FIX MCCB)
 Standard mõõdud ilma katuse tuulutusega 2300x1100x800(uksega 825)
 Sisemine eraldusmoodus kuni 3 B



In = 1600-2500 A; 3P või 4P (Kompaktkaitselülitid FIX MCCB)
 Standard mõõdud ilma katuse tuulutusega 2300x900x800(uksega 825)
 Sisemine eraldusmoodus kuni 3 B





Elrato
 ISO 9001 sertifitseeritud ettevõtte
 Maleva 20 Tallinn 11711 tel. 666 40 50 fax. 666 40 60



Objekt: Väljuvad fiidrid kuni 300A
 Joonis: layout
 Tellija: /
 Kilbi tüüp: SECE 4000

Nimetus: /
 Tellimus: /
 Koostas: M.Agurauja
 Kuupäev: 05.09.12
 Leht 8 Lehti 13

In = 1600-2500 A; 3P või 4P; vankri ainult 3P
(Kompaktkaitselülitid MCCB; FIX või VANKRIL)



Standard mõõdud ilma katuse tuulutusega 2300x1100x800(uksega 825)
Sisemine eraldusmoodus 4A või 4 B



		Objekt: Väljuvad fiidrid 25-630A	Nimetus: /
		Joonis: layout	Tellimus: /
Maleva 20 Tallinn 11711 tel. 666 40 50 fax. 666 40 60		Tellija: /	Koostas: M.Aguraiuja
		Kilbi tüüp: SECE 4000	Kuupäev: 05.09.12
			Leht 9 / Lehti 13

In = 1600-2500 A; 3P või 4P;
(Koormussularilüliti Jaen Müller SASIL)

Standard mõõdud ilma katuse tuulutusega 2300x1100x800(uksega 825)
Sisemine eraldusmoodus 4A või 4 B



 **Elrato**
ISO 9001 sertifitseeritud ettevõtte

Objekt: Väljuvad fiidrid 25-630A

Joonis: layout

Tellijä: /

Kilbi tüüp: SECE 4000+SASIL

Nimetus: /

Tellimus: /

Koostas: M.Aguraiuja



Kuupäev: 05.09.12

Leht 10





Lehti 13

Maleva 20 Tallinn 11711 tel. 666 40 50 fax. 666 40 60

In = 1600-2500 A; 3P või 4P;
 (Kaitselülitid NZM4 FIX või Vankril)
 Standard mõõdud ilma katuse tuulutusega 2300x1100x800(uksega 825)
 Sisemine eraldusmoodus 4A või 4 B



In = 1600-2500 A; 3P (Kompaktkaitseülitid Withdrawable MCCB)
 Standard mõõdud ilma katuse tuulutusega 2300x900x800(uksega 825)
 Sisemine eraldusmoodus kuni 3 B



Elrato
 ISO 9001 sertifitseeritud ettevõtte
 Maleva 20 Tallinn 11711 tel. 666 40 50 fax. 666 40 60

Objekt: Väljuvad fiidrid kuni 300A	Nimetus: /
Joonis: layout	Tellimus: /
Tellijä: /	Koostas: M.Aguraiuja
Kilbi tüüp: SECE 4000	Kuupäev: 05.09.12
	Leht 13 Lehti 13